

I . 消防設備保守点検業務

1. 業務対象機器

文化ホール内の以下の消火設備

- | | |
|-----------------------|-------|
| (1) 粉末A B C消火器 | 6 1 台 |
| (2) ガス消火設備（ギャラリー、収蔵庫） | 1 式 |

2. 点検内容および点検周期

「消防法」に定める点検項目に基づき、年に2回実施する。

- | | |
|-------------|-------|
| (1) 機器点検 | 年 1 回 |
| (2) 機器・総合点検 | 年 1 回 |

－ 以 上 －