

# 【機械設備（給排水・消火）】

機 械 設 備		詳 細									
項 目	分 類	機器名	仕 様					設置場所		備考 (系統名等)	概略耐用 年数 更新周期 (年)
			能力・容量等	台数	メーカー名	型番	設置年月	階	室名		
給水方式	7.貯水槽圧送方式										
給湯方式	4.中央式・局所式併用										
給水 衛生設備	ポンプ類	上水加圧給水ポンプ	7.5KW	1	テラル(株)	NX-80VFC653-7.5WX3-e	2018年7月	B1F	機械室	PW-01	10年
		上水加圧給水ポンプ	1.1KW	1	テラル(株)	NX-VFC323-1.1D-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	PW-02	10年
		雑用水加圧給水ポンプ	7.5KW	1	テラル(株)	NX-125VFC653-7.5FX4-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	PW-03	10年
		排水ポンプ	1.5KW～5.5KW	31	テラル(株)	SCU.S.V.C.KO	2018年7月	B1F	機械室BG1	PD-01～04	7年
		移送ポンプ	2.2KW	1	テラル(株)	MTP50-62.2	2018年7月	B1F	機械室BG1	PU-1	10年
		移送ポンプ	3.7KW	1	テラル(株)	SJM3-65X50L63.7-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	PU-2	10年
	給湯器	マルチガス給湯器	給湯能力300号 (50号x6台)	1	(株)ノーリツ	GQ-C5032WZ	2018年5月	3F	屋外機置場	HG-01	10年
	タンク類	受水槽	呼称容量24㎡ 有効 容量16.9㎡ 3m×4m(2+2)×2mH	1	三菱ケミカルインフラテック(株)	GSH型	2018年7月	B1F	機械室BG1	TW-01	15年
		消火用補給水槽	有効容量0.5㎡	1	ホーコス(株)	FTU-500特	2018年8月	6F	機械室L4	ET-1	10年
	濾過タンク	ろ過装置	7.5m3/h	1	テラル(株)	MSF3-11A-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	WF-1	10年
		ろ過装置	52.8m3/h	1	テラル(株)	MSF3-61A-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	WF-2	10年
排水設備	1.自然放流・建物内分流方式 2.自然放流・建物内合流方式 5.ホッパ・建物内分流方式										
中水給水	2.雨水利用										
消火設備方式	1.スプリンクラー設備（閉鎖型・開放型・放水型） 2.屋内消火栓設備 4.連結送水管設備 9.採水口設備										
消火設備	屋内消火栓ポンプ	閉鎖・放水型スプリンクラーポンプ	75KW	1	テラル(株)	NKP-KBC-MKF1503-675	2018年7月	B1F	機械室BG1	FP-1	15年
		開放型スプリンクラーポンプ	132KW	1	テラル(株)	NKP-KBC-LSF200X150D	2018年7月	B1F	機械室BG1	FP-2	15年
		屋内消火栓ポンプ	11KW	1	テラル(株)	NKP-KB-MKF654-611A	2018年7月	B1F	機械室BG1	FP-3	15年
		補助加圧ポンプ	2.2KW	1	テラル(株)	JPF-SVM2513-62.2-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	JP-1	15年
		補助加圧ポンプ	2.2KW	1	テラル(株)	JPF-SVM2513-62.2-e	2018年7月	B1F	機械室BG1	JP-2	15年